

Исх. от «01» августа 2023 г. № 2023/08-01  
Вх. от «19» апреля 2023 г. № 777

В Управление Роспотребнадзора по  
Удмуртской Республике  
Заместителю начальника отдела  
санитарного надзора В.Н. Сазоновой

Отчет

об устранении выявленных нарушений обязательных требований по предписанию  
№ 777 от 19 апреля 2023 года.

По состоянию на 01 августа 2023 года в МОУ СОШ д. Баграш-Бигра выполнены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	В соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 обеспечены горячим водоснабжением умывальники перед обеденным залом, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, туалеты для девочек и мальчиков на 1 и 2 этажах, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств на первом этаже (Приложение – фотографии №№ 101–122)	01.08.2023	Директор Тимофеев А.И., завхоз Чекмарева Г.А	Выполнено
2	В соответствии с п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных классах №№ 1, 2, 4 интерактивные доски и экраны для проектора демонтированы для предотвращения возможности использования (Приложение – фотографии №№ 201–207)	01.08.2023	Директор Тимофеев А.И., завхоз Чекмарева Г.А	Выполнено
3	В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 оборудованы туалетными кабинками с дверями туалеты для девочек и мальчиков на первом и втором этажах (Приложение – фотографии №№ 301–308)	01.08.2023	Директор Тимофеев А.И., завхоз Чекмарева Г.А	Выполнено

Также по состоянию на 01 августа 2023 года продолжаются работы по устранению выявленных нарушений обязательных требований по п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 – восстановление целостности плиточного покрытия пола в коридорах первого и второго этажа, в обеденном зале пищеблока, в производственных помещениях пищеблока.

В связи с большим объемом работ и требующегося финансирования на приобретение напольных материалов и смесей для проведения ремонтных работ, а также малым количеством фактического времени (июль) для проведения ремонтных работ (апрель-май – учебный процесс, июнь – летний оздоровительный лагерь), восстановление целостности напольного покрытия на 01.08.2023 года выполнено не в полном объеме.

Завершение работ в полном объеме планируется до 26 августа 2023 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 восстановление целостности плиточного покрытия пола (Приложение – фотографии №№ 401–411)	01.08.2023	Директор Тимофеев А.И., завхоз Чекмарева Г.А	Выполнено на 30 %

Директор



А.И. Тимофеев