



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 19.04.2023г.

№777

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой Вероникой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. д. Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртской Республики (сокращенное наименование: МОУ СОШ д. Баграш-Бигра)

ИНН 1816003470 ОГРН 1021800642995

Адрес место нахождения юридического лица: 427828, Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Баграш-Бигра, ул. Тракторная, 23

Адрес места осуществления деятельности: 427828, Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Баграш-Бигра, ул. Тракторная, 23

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 поверхность пола в коридорах первого и второго этажа, в обеденном зале пищеблока, в производственных помещениях пищеблока с дефектами и повреждениями (нарушена целостность плиточного покрытия пола).

В нарушении п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 не обеспечено горячим водоснабжением умывальники перед обеденным залом, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, туалеты для девочек и мальчиков на первом и на втором этажах, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств на первом этаже.

В нарушении п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных помещениях, оборудованные интерактивными досками, не обеспечено их расположение по центру фронтальной стены классного помещения.

В нарушении п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалеты для девочек и мальчиков на первом и на втором этажах не оборудованы туалетными кабинетами с дверями.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в коридорах первого и второго этажа здания школы, в обеденном зале пищеблока, в производственных помещениях пищеблока выполнить поверхность пола без дефектов и повреждений (восстановить целостность плиточного покрытия пола), и обеспечить поверхность пола, допускающей проведению влажной обработки и дезинфекции. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
2. В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячим водоснабжением умывальники перед обеденным залом, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, туалеты для девочек и мальчиков на первом и на втором этажах, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств на первом этаже. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
3. В соответствии п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных классах №№1, 2, 4 интерактивные доски расположить по центру фронтальной стены классного помещения. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
4. В соответствии п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалеты для девочек и мальчиков на первом и на втором этажах оборудовать туалетными кабинами с дверями. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ СОШ д. Баграш-Бигра, юридический адрес: 427828, Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Баграш-Бигра, ул. Трактовая, 23

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 505 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01 августа 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Сазонова В.Н.

С предписанием ознакомлен(а) и получено
директор МОУ СОШ д. Баграш-Бигра



Тимофеев А.И.
19. 04.2023г