


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
17.01.2022	№ 18220061000200810854	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),  
E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Малопургинского и Кия-  
совского районов, 427820, УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Советская,  
93, тел. 4-30-40, факс 4-30-40 (код-34138),  
E-mail: [malgpn@mchs-18.ru](mailto:malgpn@mchs-18.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 37 / 3/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕД-  
НЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ Д.БАГРАШ-БИГРА МАЛОПУРГИНСКОГО  
РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы Малопургинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –  
главного государственного инспектора Малопургинского и Киясовского районов по пожар-  
ному надзору Кузьмина Георгия Александровича № 37/3 от «17» января 2022 года

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МУНИЦИ-  
ПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРА-

**ЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ Д.БАГРАШ-БИГРА МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<b>МОУ СОШ д. Баграш-Бигра</b>				
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки состояния огнезащитного покрытия чердачного помещения с составлением акта (протокола) проведения проверки.	п.13 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023г.	
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние ограждений на крыше.	п. 17 (а) Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
3.	Руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре	п.42 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023г.	
4.	На объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.	п. 54 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
5.	В помещении столовой объекта защиты извеща-	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.4,	01.02.2023г.	



	тели автоматической пожарной сигнализации не соответствуют требуемому типу.	ст.6; п.4 НПБ 110-03; СП 484.1311500.2020 п. 6.2.		
МДОУ д. Баграш-Бигра				
6.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки состояния огнезащитного покрытия чердачного помещения с составлением акта (протокола) проведения проверки.	п.13 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023г.	
7.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние ограждений на крыше.	п. 17 (а) Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
8.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние наружных пожарных лестниц со второго этажа здания.	п. 17 (а) Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
9.	На объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.	п. 54 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
10.	Руководитель организации не обеспечил проведение практических тренировок по эвакуации не реже одного раза в полугодие.	п. 9 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
11.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки наружного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной, осенью).	п. 48 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
12.	Графическая и текстовая часть планов эвакуации не соответствует требованиям.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные п.6.2.3	01.02.2023г.	
13.	Двери на путях эвакуации в помещении ясельной группы открываются не по направлению выхода из здания.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 4, ст.6, ст. 89; СП 1.13130.2020 Системы противопожар-	01.02.2023г.	

		ной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.2.22		
МДОУ д. Курегово				
14.	Должностным лицом, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты обучение по программам дополнительного профессионального образования не пройдено.	ФЗ-69 от 21.12.1994 О пожарной безопасности ст. 37, п. 3 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
15.	На объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.	п. 54 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
16.	Ковры на путях эвакуации не закреплены к полу.	п. 31 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
17.	Помещение гладильной объекта защиты не оборудовано извещателями автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.4, ст.6; п.4 НПБ 110-03; СП 484.1311500.2020 п. 6.2.	01.02.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Малоपुरгинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор Малоपुरгинского и Киясовского районов по пожарному надзору  
Шаклеин Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

